



| LEGENDA | | LEGENDA | |
|---------|--|---------|--|
| SYMB | DESCRIZIONE | SYMB | DESCRIZIONE |
| ⊗ | Punto luce semplice incassato, realizzato a parete, costituito da tubo compatto posto antistatico ed all'interno conduttore unipolare N2X35-4 2X(15)1-FE | PL10 | Apparecchio a pannello con corpo in polidisperso autoilluminante, lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Interruttore IP 16A da tutto posto all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL14 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Deviatore IP 16A da tutto posto all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL15 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Interruttore IP 16A da tutto posto all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL16 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Plafondiere IP-N.O. 10A da tutto posto all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL17 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| PL11 | PL11: CORPO ILLUMINANTE TIPO FILIPPI MODELLO MIRA PAR DE 2X35 TS HF O EQUIVALENTE | PL18 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Apparecchio da parete con corpo in acciaio verniciato, opere bianca, all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL19 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| PL12 | PL12: CORPO ILLUMINANTE TIPO FILIPPI MODELLO TRAVETTA GR DI 2X35 HF 2MG AMPIA O EQUIVALENTE | PL20 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Apparecchio da parete con corpo in acciaio verniciato, opere bianca, all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL21 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| PL14 | PL14: CORPO ILLUMINANTE TIPO FILIPPI MODELLO L324X14 TS LD HF 2S O EQUIVALENTE | PL22 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Apparecchio da incasso con corpo in acciaio verniciato, opere bianca, all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL23 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| PL17 | PL17: CORPO ILLUMINANTE TIPO FILIPPI MODELLO L324X14 TS LD HF 3XO O EQUIVALENTE | PL24 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |
| ⊡ | Apparecchio da incasso con corpo in acciaio verniciato, opere bianca, all'interno di scatola portafuoco incassato a parete IP20 | PL25 | Apparecchio da incasso con corpo in polidisperso autoilluminante, vetro in allumina antiscalfatura, all'interno lampade fluorescenti compatte 2X18W. Grado di protezione IP40. |

COMUNE DI PERUGIA
INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SANTA MARGHERITA
(Ex Padiglione Santi) Via XIV Settembre
ADEGUAMENTO IMPIANTI
PERIZIA DI VARIANTE N.1
PROGETTO ESECUTIVO

Committente: USL Umbria 1 - Via G. Guerra, 17 Perugia

S.A.P. Studio tecnico associato di progettazione
Via A. Capellini n. 6 - 06073 Elera di Corciano (PG)
Tel. 075.5178418 e-mail: studio_sapi@pec.studioassociato.it

GRUPPO DI LAVORO
Arch. Maurizio Borghi
Ing. Giuliano Mancini
Ing. Marco Camerlino

E03

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
Planimetria illuminazione Piano Primo

| | | | |
|---------------------|-----------|------|-------------|
| SCALA 1:50 | REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE |
| DATA LUGLIO 2018 | | | |
| N. PRATICA 0303 | | | |

R.U.P.
Ing. Fabio Pogliaccio