

LEGENDA

SIMB.	DESCRIZIONE
TL	TL. TESTALETTO. Testaletto accessorio con: lampada diretta 1*35W con accensione con comando a bassa tensione da tastiera pensile e da pulsante unipolare collocato sul testaletto; luce notturna 1*5W con comando di accensione proveniente da posto predisposto; presa 2P+T 10/16 - 4 protetta con fusibile; presa di terra per collegamento equipotenziale; predisposizione circuito di chiamata personale medico.
DBV1	Modulo Display dotato di pulsante di chiamata , annullo e segnalatore acustico (buzzer). Grado di protezione IP40.
	Pulsante di chiamata dotato di: presa a 7 poli per la connessione di tastiere di chiamata e pulsante di chiamata rossa con led di tranquillizzazione
	Pulsante di annullo chiamata
	Modulo elettronico
	Modulo elettronico per locale di presidio a 3 lampade
	Pulsante a tirante 1P+N.O. 10A da frutto posto all'interno di scatola portatutto incassata a parete IP20
CS	Alimentatore stabilizzato monofase (10A ÷ 12modulI)
DBC	Concentratore di zona, gestisce un max. di 127 camere e fino a 3 settoripagi. Dotato di funzionalità audio, grado di protezione IP40. Funzionamento con logica NC.

COMUNE DI PERUGIA

INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SANTA MARGHERITA
(Ex Padiglione Santi) Via XIV Settembre
ADEGUAMENTO IMPIANTI
PERIZIA DI VARIANTE N.1
PROGETTO ESECUTIVO

Committente: USL Umbria 1 - Via G. Guerra, 17 Perugia

S.A.P. Studio tecnico associato di progettazione
Via A. Capitini n. 6 - 06073 Ellera di Corciano' (PG)
Tel.,fax 075 5179418 e-mail: studio_sap@tin.it pec studiosap@legalmail.it
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE - IMPIANTI

GRUPPO DI LAVORO
Ing. Mauro Frenguelli
Arch. Maurizio Borghi
Ing. Giuliana Mariani
Ing. Marco Camilloni

R.U.P.
Ing. Fabio Pagliaccia

E10

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
Planimetria impianto speciale
Piano seminterrato

SCALA	1:50
DATA	LUGLIO 2018
N. PRATICA	0303

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE