

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI ( da allegare alla gara di appalto)****Ditta Committente** AZIENDA USL UMBRIA 1 – via Guerra 17 – Perugia**Struttura** presso la quale si svolgono i lavori **Immobili della USL Umbria 1****Oggetto dell'appalto** (descrizione) **LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO DELLA USL UMBRIA 1**

<b>Luogo</b> (descrivere ogni singolo ambiente)	<b>Attività committenza</b>	Sostanze, attrezzature committenza	Rischio (definire se interferente )	Sostanze attrezzature appaltatore	Rischio (definire se interferente )	N. esposti
corridoi	pasaggio materiali, attrezzature, pazienti e personale	letti, carrozzine	SI	cacciaviti, tester, attrezzature per il controllo	SI	C ____ A ____
scale mobili	passaggio operatori, pazienti e/o visitatori		SI	cacciaviti, tester, attrezzature per il controllo	.-	C ____ A ____
locali tecnici non esclusivi	attività di altreditte in appalto ( elettricisti e idraulici)	nessuna attività diretta della committenza	SI		SI	C ____ A ____
			.-		.-	C ____ A ____
			.-		.-	C ____ A ____

Legenda : C = Committente  
A = Ditta Appaltatrice

**Valutazione dei soli rischi interferenziali . (Secondo modello a matrice )**

**Rischio chimico** interferente (descrizione): è legato alla presenza di oli minerali di lubrificazione utilizzati dalla ditta appaltatrice

D			
	P		

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio biologico** interferente (descrizione): le attività con eventuale rischio biologico non sono svolte in prossimità degli elevatori. Contaminazione delle cabine si possono verificare per dispersione accidentale di materiali organici (sange, urine, ecc) eventualmente trasportati dal personale: il rischio è inferiore a lieve in quanto il materiale viene trasportato in appositi contenitori

D			
	P		

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio cancerogeno** interferente (descrizione):

D			
	P		

Rischio Grave       Medio       Lieve       Assente

**Rischio fisico** interferente (descrizione):

D


Rischio Grave

Medio

Lieve

Assente

P

**Rischio infortunistico** interferente (descrizione): scivolare lungo i percorsi su pavimenti bagnati, scale, ecc. da parte del personale dipendente e/o di eventuali ospiti il rischio è rappresentato dalla possibilità di caduta su botole non protette, su scale mobili bloccate e con ripartenza non segnalata.

D


Rischio Grave

Medio

P

Lieve

Assente

**Rischio organizzativo** interferente (descrizione): sovrapposizione tra le attività di manutenzione e quelle assistenziali

D


Rischio Grave

Medio

P

Lieve

Assente

## PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Azione	Chi compete	Tempo di attuazione	Rischio Residuo ( A, L, M)
Procedura per la segnalazione alla direzione degli interventi programmati di manutenzione e per quelli in urgenza con fax per evitare l'utilizzo dell'apparecchiature durante le fasi di manutenzione	Committente	preliminare	Lieve
segnalare l'inaccessibilità dell'apparato di sollevamento con catene, nastro bianco rosso e supporti i materiale non contundente	Appaltatore	ad ogni intervento	Lieve
Procedura per l'eventuale integrazione delle attività tra oeratori di diverse ditte appaltatrici	Appaltatore		--
	--		--
	--		--
	--		--

Il presente documento insieme all'allegato 7 duvri, costituisce parte integrante della gara di appalto