MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO									
porta n.	posa in opera nuovo infisso	serratura Yale	maniglione antipanico CE	chiudi porta idraulico	elettromagnete	serratura antipanico	selettore chius. ante	fermo a pavimento	rimurare telaio
2		1				1 anta prin.			
5		1				1 anta prin.	1		
7					1				1
9									1
15							1		
17								1	
18									1
21							1		
22								1	1
23									1
25								1	
26									1
30						1 anta sec.			
33							1		
47					2			1	
56							1		
59								1	
64			2						
70							1		
71	1x(80+80)	1	2	2	2			1	
74							1		
75									1
76							1		
79									1
83									1
90							1		
92									1
96				1					
99							1	1	
99bis	1x(80+40)								
119			1						

MANUTENZIONE PORTE USCITE SICUREZZA		
uscita sicurezza n.	maniglione antipanico	blocco ante
1	2	
3	2	
4	2	
6	2	
7	2	
10	2	2 (cancello)
10bis	2	
15	2	
17bis	2	
29	1	
26bis	1	

LEGENDA

XX N° porta antincendio
YY N° porta di sicurezza
Presidi antincendio da completare
Illuminazione di sicurezza

Studio di Ingegneria
CASTORI
a Perugia dal 1943
via della Luna, 19 – 06121 Perugia
telefono – fax: 075 5721309
e-mail pio.castori@mclink.it

progettista: Dott. Ing. Pio Castori

tavola: 02

scala: 1:150

data: 8/05/2018

rif. comm. est.: 4011

Progetto Esecutivo

committente: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

USLUmbria1
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

progetto: INTERVENTO 8 "RSA SEPPILLI:
ADEGUAMENTO IMPIANTI DPR 14.01.97"

PIANTA PIANO RIALZATO

oggetto: *Porte antincendio e di sicurezza*
Presidi antincendio da completare
Illuminazione di sicurezza

revisione	data

- L'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge -