NORD

Possibilita' di accesso dei mezzi di soccorso dei V.F.

INGRESSO AUTOMEZZI VIGILI DEL FUOCO P.VVF

STRADA PROVINCIALE

POSIZIONE CASSONETTI DEI RIFIUTI

CORDOLO H=0,10 PER PROTEZIONE AREA VERDE

da tutte le direzioni

VIA DELLA MADONNUCCIA

MARCIAPIEDE

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

CENTRALE TERMICA

1

interramento a min. 70 cm. di profondita'

Idrante soprasuolo UNI 70

Nuova fonte giardino

Vecchia fonte giardino

possibilita' di accostamento autoscala Vigili del Fuoco

GIARDINO

27-28-29

accesso autorimesso autoambulanze

30

LABORATORIO ANALISI

31-32-33

MURO DI SOSTEGNO E PROTEZIONE METALLICA

Cripidoli di cerazione

Compressori vuoto ed aria compressa

Deposito ossigeno

Deposito aria medicale + protossido

Aerazione senza serramenti posta in sommità avente superficie pari a 1 mq.

CABINA ENEL

GRUPPO ELETTROGENO

DEPOSITO EMODIALISI

ZONA COMPLETAMENTE PIANEGGIANTE FONDO IN ASFALTO

26

Aerazione sala macc. ascens. A3 0,1 mq.

Aerazione vano ascensore 0,1 mq.

Aerazione locale macc. asc. A1 0,1 mq.

Possibilita' di accostamento autoscala Vigili del Fuoco

Salita tubazione ø1"/2 in acciaio zincato protetto dal gelo

7-8-9

10

Locale macchine ascensore A1 realizzato con struttura incombustibile

Lato non accessibile autoscala Vigili del Fuoco

6

90x12,4 PN16

h=+2,150

Aerazione senza serramenti posta in sommità avente superficie pari a 1 mq.

90x12,4 PN16

Tettoia P.S.

20-21-22

Canna ventil. F5

25

23-24

2

Aerazione sala macc. ascens. A2 0,1 mq.

Aerazione senza serramenti posta in sommità avente superficie pari a 1 mq.

Canna ventil. F4

19

Aerazione sala macc. ascens. ML1 0,1 mq.

17-18

possibilita' di accostamento autoscala Vigili del Fuoco

Possibilita' di accostamento autoscala Vigili del Fuoco

interramento a min. 70 cm. di profondita'

AREA VERDE

90x12,4 PN16

Aerazione senza serramenti posta in sommità avente superficie pari a 1 mq.

15-16

Interramento a min. 70 cm. di profondita'

90x12,4 PN16

13-14

11-12

PRESIDIO OSPEDALIERO

Salita tubazione ø1 in acciaio zincato protetto dal gelo

3-4

5

Lato non accessibile autoscala Vigili del Fuoco

Possibilita' di accostamento autoscala Vigili del Fuoco

GIARDINO

Aerazione senza serramenti posta in sommità avente superficie pari a 1 mq.

interramento a min. 50 cm. di profondita'

Idrante soprasuolo UNI 70

Attacco W.F. UNI 70

MARCIAPIEDE

Possibilità di accesso dei mezzi di soccorso dei W.F.

Pozzetto ispezionabile (punto di allaccio all'acquedotto comunale)

VIALE PICCOLOTTI

VIA ZEFFIRINO FAINA

POSTO AUTO

LEGENDA

SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspoallarme
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Attaccio per autopompa singolo e doppia

NOTA: Dovra' essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo

SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme
		Impianto automatico di rilevazione d'incendio

NOTA: (*)All'interno della circonferenza dovra' comparire il simbolo del tipo di rivelatore

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE		Ad attivazione automatica
		Ad attivazione manuale

NOTA: All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

BARRIERA ANTINCENDIO A RIFLESSIONE A RAGGI INFRAROSSI

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI	E	Estintore portatile
	E	Estintore carrelato

NOTA: Dovra' essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialita' dell'estintore

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI RELATIVE APERTURE		Porta resistente al fuoco

NOTA: Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovra' indicare la voce REI RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi

DISTANZIAMENTI	←Xm→	Distanze di sicurezza esterna
	—Xm→	Distanze di sicurezza interna
	- -Xm→	Distanze di protezione
SISTEMA DI VIE D'USCITA		PERCORSO DI USCITA
		Verso l'alto
		Orizzontale
		Verso il basso

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

INTERVENTO N. 34A
"ADEGUAMENTO DM 19/03/2015 CASA DELLA SALUTE DI MARSCIANO"
CUP F61B16000620003 CIG 72253470F8

PREVENZIONI INCENDI
STATO AUTORIZZATO PRATICA 18782/2002
Planimetria

PROGETTO DEFINITIVO

Consulenza e Progettazione:
"CITTA' FUTURA" s.c.
via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
tel. 0583/490920 - Fax 490921
E mail: posta@cittafutura.com

Integrazione prestazioni specialistiche: ing. Alfredo Alunni Macerini
Progetto architettonico: ing. Alfredo Alunni Macerini, arch. Giuseppe Lazzari
Impianti idrotermosanitari - Prevenzione incendi: ing. Gian Piero Calissi
Strutture: ing. Andrea Alunni Macerini
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: dott. per. ind. Davide Possamai
Coordinamento sicurezza progettazione: ing. Paolo Amadio

EMISSIONE	11/05/2018
REVISIONE	
scala	1:250
TAVOLA:	V9
Produzione	Stefania Alberigi
Firma Verifica	Ing. Alfredo A. Macerini
Firma Approvazione	Ing. Alfredo A. Macerini

Licenze Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1- 343-59424826

945AV01 TAV.V1-V09-PLANIMETRIA