Spogliatoio Donne



Spogliatoio Uomini



Spogliatoio Addetti Pulizie



Locale Sottocentrale nel Seminterrato

Locale Adiacente dove avviene la Produzione ACS



Schema funzionale SEMINTERRATO - Zona spogliatoi



PIANTA PIANO SEMINTERRATO - Zona spogliatoi

LEGENDA

- Canale di aspirazione aria esterna in Pvc De 150 coibentato con lastre in elastomero sntetico estruso a celle chiuse
- Canale di mandata in Pvc De 150 coibentato coibentato con lastre in elastomero sntetico estruso a celle chiuse
- Canale di espulsione aria viziata in Pvc De 150
- Canale di ripresa in Pvc De 150 elastomero sntetico estruso a celle chiuse
- Tubazioni in polipropilene rinforzato SDR 7,4/11 installate a vista
- Tubazione di scarico condensa in P.P. De 25
- Centrale di ventilazione con recuperatore di calore tipo ELFO Fresh² a)120 (modello 120) - b)70 (modello 70)
- Bocchetta di mandata
- Griglia di ripresa
- Valvola di aspirazione Dn 100
- Bocchetta aspirazione/espulsione con rete antinsetti
- HTA — Pannello di controllo unità di climatizzazione tipo Clivet KJR90 o equivalenti
- HID — Pannello di controllo unità di ventillazione
- GRx — GR1) - Ventilconvettore con mobile versione orizzontale Tipo Clivert ELFO Space 007 - Pt=2,6 KW; Pf 2.2KW; GR2) - Ventilconvettore con mobile versione orizzontale Tipo Clivert ELFO Space 009 - Pt=2,9 KW; Pf 2.6KW

USLUmbria1

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

INTERVENTO N. 34A
“ADEGUAMENTO DM 19/03/2015 CASA DELLA SALUTE DI MARSCIANO”
CUP F61B16000620003 CIG 72253470F8

IMPANTI MECCANICI
IMPIANTO TERMICO
Fabbricato principale
Pianta piano seminterrato

PROGETTO DEFINITIVO

Consulenza e Progettazione:
"CITTA' FUTURA" s.c.
via S.Chiara, 9 - 55100 Lucca
tel. 0583/490920 - Fax 490921
E mail: posta@cittafutura.com

Integrazione prestazioni specialistiche:	ing. Alfredo Alunni Macerini
Progetto architettonico:	ing. Alfredo Alunni Macerini arch. Giuseppe Lazzari
Impianti idrotermosanitari - Prevenzione incendi:	ing. Gian Piero Calissi
Strutture:	ing. Andrea Alunni Macerini
Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica:	dott. per. ind. Davide Possamai
Coordinamento sicurezza progettazione:	ing. Paolo Amadio

EMISSIONE	11/05/2018
REVISIONE	
scala	1:100
TAVOLA:	M2
Produzione	
	Stefania Alberigi
Firma Verifica	ing. Alfredo A. Macerini
Firma Approvazione	ing. Alfredo A. Macerini

Licenze Autocad: n° 3 - 343-03714459 - n° 1- 343-59424826

945AM02 TAV.M2 TERMICO