DRISALDI ASSOCIATI
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 139/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5153318 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9515

COMMITTENTE

USLUmbria1

Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21- Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI – VIA MATTEOTTI
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO PRIMO
Indicazione degli interventi

TAV.

07

DATA	SCALA	DOCUMENTO	TIMBRO	TIMBRO
28-02-2018	1:100	1739-PE-I-EG-07-A		

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E					
D					
C					
B					
A	EMISSIONE PER ESECUZIONE	28/02/2018	Spaccini	Ing. G. DRISALDI	Dott. Ing. GIANNI DRISALDI

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibito la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

1 PARETE DA RIVESTIRE REI 60
2 PARETE DA REALIZZARE CON L'INSERIMENTO DI INFISSO IN ALLUMINIO 180 x 210 cm CON SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA
3 PARETE DA REALIZZARE CON L'INSERIMENTO DI INFISSO IN ALLUMINIO 120 x 210 cm CON SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA
4 SOSTITUIRE INFISSO P31 CON PORTA REI 60 INSERIRE SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA + CONTATTI MAGNETICI
5 SOSTITUIRE INFISSO P32 CON PORTA REI 60 + CONTATTI MAGNETICI

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI REI

CENTRO DI SALUTE (AREA DI TIPO "C")
PORZIONE DI EDIFICIO NON OGGETTO DI INTERVENTO





Legenda Simboli

SIMBOLO	DESCRIZIONE
C.DET	Centrale rivelazione fumi
	Rivelatore ottico di fumo
	Rilevatore lineare di fumo
	Pulsante anticendio / Sirena di allarme incendio
EVAC	Centrale amplificazione sonora di emergenza (EVAC)
	Proiettore di suono (EVAC)
Qxx	Quadro elettrico oggetto di intervento
	Plafoniera a LED 4300 lm di forma quadrata
	Plafoniera a LED 4300 lm di forma rettangolare
A	Plafoniera a LED di forma quadrata con autoregolazione
	Plafoniera a LED a parete tipo Disano Rigo o similare
	Plafoniera a LED IP65 1x24 W 3700 lm
	Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W Sensor o similare
	Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W o similare
E.L.	Plafoniera di emergenza autoalimentata con pittogramma
	Plafoniera di emergenza autoalimentata
	Porta REI 60