**DRISALDI ASSOCIATI**
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5153318 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9515

COMMITTENTE

USLUmbria1

# Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21- Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI - VIA MATTEOTTI
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO TERRA
Indicazione degli interventi

TAV. 06

| DATA | SCALA | DOCUMENTO | TIMBRO | TIMBRO |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2018 | 1:100 | 1739-PE-I-EG-06-A | | |

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | EMISSIONE PER ESECUZIONE | 28/02/2018 | Spaccini | Ing. G. DRISALDI | Dott. Ing. GIANNI DRISALDI |

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

1 MODIFICARE IL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA
INSERIRE SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA

2 SOSTITUIRE L'INFISSO CON PORTA REI 60

3 SOSTITUIRE L'INFISSO CON PORTA REI 60
INSERIRE SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA

4 PREVEDERE MURATURA REI 60 ED INSERIRE INFISSO REI 60
INSERIRE SISTEMA DI APERTURA A SEMPLICE SPINTA

## LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI REI

- LOCALE QUADRI ELETTRICI
- CENTRALE TERMICA
- ATRIO E PRELIEVI
- AREA AMBULATORI
- AREA SPOGLIATOI
- AREA VETERINARI
- RICOVERO AMBULANZA
- PORZIONE DI EDIFICIO NON OGGETTO DI INTERVENTO




## Legenda Simboli

| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| CRF | Centrale rivelazione fumi |
| | Rivelatore ottico di fumo |
| | Rilevatore lineare di fumo |
| | Pulsante anticendio / Sirena di allarme incendio |
| CEVAC | Centrale amplificazione sonora di emergenza (EVAC) |
| | Proiettore di suono (EVAC) |
| Qxx | Quadro elettrico oggetto di intervento |
| | Plafoniera a LED 4300 lm di forma quadrata |
| | Plafoniera a LED 4300 lm di forma rettangolare |
| A | Plafoniera a LED di forma quadrata con autoregolazione |
| | Plafoniera a LED a parete tipo Disano Rigo o similare |
| | Plafoniera a LED IP65 1x24 W 3700 lm |
| | Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W Sensor o similare |
| | Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W o similare |
| U.S. | Plafoniera di emergenza autoalimentata con pittogramma |
| | Plafoniera di emergenza autoalimentata |
| | Porta REI 60 |