DRISALDI ASSOCIATI
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5153318 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9515

COMMITTENTE

USLUmbria1

Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21- Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI - VIA MATTEOTTI
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO
Indicazione degli interventi

TAV. 09

DATA	SCALA	DOCUMENTO	TIMBRO	TIMBRO
28-02-2018	1:100	1739-PE-I-EG-09-A		

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E					
D					
C					
B					
A	EMISSIONE PER ESECUZIONE	28/02/2018	Spaccini	Ing. G. DRISALDI	Dott. Ing. GIANNI DRISALDI

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI REI

- UFFICI (AREA DI TIPO "E")
- LOCALI TECNICI (MACCHINE ASCENSORE)





Legenda Simboli

SIMBOLO	DESCRIZIONE
CRF	Centrale rivelazione fumi
	Rivelatore ottico di fumo
	Rilevatore lineare di fumo
	Pulsante anticendio / Sirena di allarme incendio
CEVAC	Centrale amplificazione sonora di emergenza (EVAC)
	Proiettore di suono (EVAC)
Qxx	Quadro elettrico oggetto di intervento
	Plafoniera a LED 4300 lm di forma quadrata
	Plafoniera a LED 4300 lm di forma rettangolare
A	Plafoniera a LED di forma quadrata con autoregolazione
	Plafoniera a LED a parete tipo Disano Rigo o similare
	Plafoniera a LED IP65 1x24 W 3700 lm
	Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W Sensor o similare
	Appar. illum. 3F Petra OP 300 LED 12 W o similare
U.S.	Plafoniera di emergenza autoalimentata con pittogramma
	Plafoniera di emergenza autoalimentata
	Porta REI 60