DRISALDI ASSOCIATI
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5153318 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9515

COMMITTENTE

USLUmbria1

Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21- Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI - VIA MATTEOTTI
PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE TAVOLA

PLANIMETRIA PIANO SOTTOTETTO
Illuminazione di Sicurezza - Rilevazione Fumi
Vie di Esodo
Presidi Antincendio

TAV. 04

DATA	SCALA	DOCUMENTO	TIMBRO	TIMBRO
28-02-2018	1:100	1739-PE-I-EG-04-A		

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E					
D					
C					
B					
A	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	28/02/2018	Spaccini	Ing. G. DRISALDI	Dott. Ing. GIANNI DRISALDI

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI REI

- UFFICI (AREA DI TIPO "E")
- LOCALI TECNICI (MACCHINE ASCENSORE)



Legenda Simboli

SIMBOLO	DESCRIZIONE
CRF	Centrale rivelazione fumi - via Radio
F	Rivelatore ottico di fumo
	Pulsante allarme incendio
	Sirena di allarme incendio
	Naspo antincendio su supporto orientabile a muro UNI 25
	Bocca d'incendio UNI 45 esterna con cassetta-manichetta da 25mt
E	Estintore portatile da 6Kg
	Via d'uscita
	Porta di uscita di emergenza
	Porta REI 60
	Frontiera REI 60
U.S.	Plafoniera di emergenza autoalimentata con pittogramma
	Plafoniera di emergenza autoalimentata
	Punto di disalimentazione energia elettrica
	Percorso d'esodo