LEGENDA SIMBOLI

	Apparecchio di illuminazione a LED con cornice in alluminio e diffusore in tecnopolimero. Potenza LED 49W. UGR < 19. Tipo Fosnova PanelTech R2 - UGR < 19.
	Apparecchio di illuminazione a LED con cornice in alluminio pressofuso e diffusore in PMMA. Potenza LED 11W. Tipo Fosnova Slim Lev 4 small.
	Apparecchio di illuminazione a LED con corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere bianco. Schermo piano SP in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. Grado di protezione IP54. Potenza 30W tipo 3FFilipp L 323x10W LED SP 596x596.
	Apparecchio di illuminazione a LED con schermo in policarbonato autoestinguente. Grado di protezione IP65. Potenza LED 12W. Tipo 3FFilipp 3F Linea LED 1x12W L660.
	Testaletto in alluminio per un posto letto di lunghezza assimilabile a 1600 mm con sorgente luminosa a LED. Luce indiretta a LED 50 W. Luce diretta a LED 50 W. Equipaggiato, con 4 moduli di dispositivi della serie civile equipaggiati con 2 Prese Uni bipasso, n.2 Prese bipasso e n.1 presa dati cat. 6, n.1 chiamata. Con finitura antibatterica.
	Apparecchio di illuminazione a LED con corpo in acciaio verniciato e ottica in alluminio. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. Ottica parabolica 23 in alluminio semispecular, antiriflesso. Grado di protezione IP20. Potenza 2x24W. Durata utile (L70/B10): 80000 h. Tipo 3FFilipp L 562x24W LED 25
	Apparecchio di illuminazione a LED con corpo in acciaio verniciato e ottica in alluminio. Luminanza media <1500 cd/m² per angoli >65° radiali. Ottica parabolica 23 in alluminio semispecular, antiriflesso. Grado di protezione IP20. Potenza 2x24W. Durata utile (L70/B10): 80000 h. Tipo 3FFilipp L 562x24W LED 25
	Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED con accumulatori ermetici al Ni.Cd. Autonomia regolabile 1/2/3 ore con flusso luminoso AR SE 800/400/270 lm. Autonomia minima 1 ora dopo 12 ore di ricarica. SE (Solo emergenza).
	Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED con accumulatori ermetici al Ni.Cd. Autonomia regolabile 1/2/3 ore con flusso luminoso AR SE 315/205/190 lm. Autonomia minima 1 ora dopo 12 ore di ricarica. SE (Solo emergenza)
	Apparecchio di segnalazione di emergenza a LED con accumulatori ermetici al Ni.Cd. Per installazione a soffitto, a parete o a bandiera. Con pittogramma normalizzato uscita di sicurezza . Autonomia minima 1 ora dopo 12 ore di ricarica. SA (Sempre accesa)
	Punto di comando soffottracia o all'interno di pareti in cartongesso. Gamma con trattamento antibatterico. Interruttore unipolare / deviatore / invertitore / pulsante
	Sensore di presenza ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, gestione ON/OFF del carico. Possibilità di accensione manuale e spegnimento automatico mediante pulsante. Sensore a parte / Sensore a soffitto.
	Impianto di chiamata ABB Clinvo: Segnalatore fuori porta / Punto di annullamento chiamata / Punto di chiamata a tirante
	Punto presa di servizio: TP = Telefonia / TD = Trasmissione dati / TV = Televisiva
	Punto presa soffottracia o all'interno di pareti in cartongesso. Gamma con trattamento antibatterico. IT = Presa bivalente 2P+T 10/16A standard Italiano / DE = Presa bivalente 2P+T 10/16A standard Italiano e tedesco
	Gruppo posto di lavoro PL1 = 2 Prese Schuko bipasso 10/16A + 4 Prese Bipasso 10/16A + 2 Prese Trasmissione Dati Gruppo posto di lavoro PL2 = 2 Prese Schuko bipasso 10/16A + 4 Prese Bipasso 10/16A + 3 Prese Trasmissione Dati Gruppo posto di lavoro PL3 = 1 Prese Schuko bipasso 10/16A + 1 Prese Bipasso 10/16A + 1 Prese Trasmissione Dati
	Punto di allaccio per aspiratore o unità di trattamento aria. ASP = Allaccio aspiratore meccanico / UTA = Allaccio unità trattamento aria
	Punto di allaccio impianto di condizionamento multisplit. U.I. = Unità interna / U.E. = Unità esterna / °C = Termostato ambiente
	Quadro elettrico
	Quadro di permutazione rete dati e fonia
	Rilevatore di fumo ad indirizzamento Rilevatore di fumo ad indirizzamento installato all'interno di cavedi con led di segnalazione esterno dello stato.
	Pulsante manuale di segnalazione incendio ad indirizzamento.
	Pannello ottico acustico di segnalazione incendio
	Impianto antincendio - attuatore per spegnimento U.T.A. e comando serranda tagliafuoco
	Impianto di segnalazione antincendio EVAC - Diffusore per sistemi di emergenza 9/6W, 70/100V ciatt. 94dB
	Nodo equipotenziale

USL Umbria 1 Servizio Sanitario Regionale

U.S.L. UMBRIA 1
Appalto integrato per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'Ospedale di Città della Pieve (PG)

Codice CUP: F91E14000390008
Codice CIG: 6487221020

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Stabilimento Ospedaliere - Piano primo
Schema Planimetrico

-

CODICE ELAB. BN1-E-IE-T04_A

Formato	A0	Scala	1:50

COORDINATORE
Ing. Egisto Grifa

PROGETTISTI
Ing. Nando Graniero — *Ing. Marco Abram*
Arch. Giovanni Orsoni — *Ing. Filippo Pambianco*
Ing. Federico Durastanti — *Ing. Luca Nani*
Ing. Elena Bartolocci — *Ing. Laura Sbrenna*
Ing. Vasco Truffini — *Dott. Geol. Vito Cresci*

Impresa

Progettisti

BN1-E-IE-T04_A