

U.O. Attività Tecniche

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

**“APPALTO INTEGRATO” PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’OSPEDALE DI CITTÀ DELLA PIEVE (PG) – ACCORDO DI PROGRAMMA DEL
5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI
(ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.B - CUP F91E14000390008 CIG 6487221020.**

RICHIESTA CHIARIMENTI PROT. N. 90217 del 29/06/2016

Preso visione degli elaborati grafici in formato DWG relativi allo stato attuale pubblicati sul sito il giorno 27/06/2016, abbiamo potuto rilevare che:

- 1) prospetto lato 2: gli edifici sono rappresentati tutti sulla stessa quota di sedime, quando invece il terreno è abbastanza acclive;
- 2) sempre sul prospetto lato 2 l'edificio di sinistra presenta due livelli invece dei 3 esistenti (manca il 1° seminterrato);
- 3) le quote delle linee di gronda dei vari corpi risultano totalmente difformi rispetto a quanto rilevabile a vista durante il sopralluogo;
- 4) manca totalmente il prospetto della zona cucina, dove va realizzata una nuova scala esterna (lato 2);
- 5) sempre sul lato 2 non sono rappresentati i terrazzi, di cui alcuni andranno chiusi, ed alcune aperture;
- 6) sul prospetto lato 3, in conseguenza della errata rappresentazione dei piani di spiccatto, il corpo ingresso risulta essere graficato con altezze non rispondenti al vero;
- 7) le dimensioni in lunghezza dei prospetti non sono conformi alle dimensioni rappresentate nelle piante;
- 8) le piante ai vari livelli non sono tra loro congruenti come ingombro esterno.

A seguito delle suddette incongruenze nei grafici, chiediamo di sapere se gli stessi possano essere comunque presi a base della progettazione definitiva richiesta, manlevando quindi da responsabilità in ordine alle difformità rilevate progettisti e imprese.

RISPOSTA

Il concorrente, all’esito del sopralluogo, ha l’obbligo di apportare tutte le rettifiche e integrazioni progettuali ritenute opportune e/o necessarie, al fine di produrre una adeguata progettazione definitiva.